

Harte Bedachung - Prüfbedingungen

Prüfung nach DIN V ENV 1187 Prüfverfahren 1

Prüfkriterien:

- Drei verschiedene Auflagepositionen für Drahtkorbgestell mit Holzwolle
- Brandausbreitung nach oben $< 0,7$ m , nach unten $< 0,6$ m
- Kein Durchdringen der Dachkonstruktion und kein abtropfendes Material
- Keine Öffnung > 25 mm²
- Testdauer 60 min. , nach 30 min. sind die Flammen zu löschen



Probekörper dreieckiges Dachlichtband: Prüfung bestanden bis 20° Flachdacheinbau